



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

GD.RZT.70.316.D.2020.KR

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2020 roku
/za potwierdzeniem odbioru/

p. Ławonczyk / p. P. Kuchta

URZĄD GMINY w Jeżewie
data wpływu
04. 05. 2020
znak <i>2969/20</i>

Decyzja

Na podstawie art. 24i ust. 1 i 2, 27a ust. 1 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 ze zm.) w związku art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego dnia 10 lutego 2020 roku przez Wójta Gminy Jeżewo na podstawie art. 24i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 ze zm.) w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie na terenie Gminy Jeżewo na okres 18 miesięcy, po przeprowadzonej analizie i weryfikacji wniosku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanym dalej „organem regulacyjnym”) **zatwierdza** ustalone przez Wójta Gminy Jeżewo ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżewo na okres 18 miesięcy, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 stycznia 2020 roku (data wpływu: 10 lutego 2020 roku) Wójt Gminy Jeżewo na podstawie art. 24i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 ze zm.) wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Art.24i ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 ze zm.) zobowiązuje organ regulacyjny do zatwierdzenia cen i stawek opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nowego rodzaju działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z cenami i stawkami opłat zapewniającymi pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku po przeprowadzonej analizie i weryfikacji wniosku ocenia, że jest on zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przedstawione ceny i stawki opłat zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponieważ zgodnie z art. 24i ust. 1 i 2 organ regulacyjny zatwierdza ceny i stawki opłat, na podstawie przywołanych na wstępie przepisów orzekł jak w sentencji.



DYREKTOR
Aleksandra Rodnia

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie biegnie w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, zgodnie z art. 15 ust. 1 zys ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi regulacyjnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
4. Stosownie do art. 24i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ regulacyjny ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Ceny i stawki opłat wchodzi w życie stosownie do art.24i ust.7 powyższej ustawy od dnia ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
2. Gminne Wodociągi i Oczyszczalnię w Jeżewie, ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo;
3. a/a.

ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT

Niniejsze zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje przez okres 18 miesięcy na terenie Gminy Jeżewo.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, poz. 1437 ze zm.), zwana dalej Ustawą,
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018, poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Zestawienie cen i stawek opłat dotyczy wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez nowo powołaną jednostkę organizacyjną tj. Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie, dalej zwaną GWiO.

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie prowadzi działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto, działania ww. jednostki stanowią ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością gminy Jeżewo.

2. Rodzaj i struktura taryfy:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące ceny i stawki opłat zostały przygotowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

W zakresie obejmującym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków niniejsze zestawienie cen i stawek opłat obejmuje:

- cenę za 1 m³ dostarczonej wody w stawce netto + VAT,
- cenę stawki opłaty abonamentowej – wyrażone w złotych za okres rozliczeniowy za odczyt i rozliczenie oraz za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
- cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków w stawce netto + VAT,
- cenę stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 1 do 12 miesięcy obowiązywania:

- cena wody (zł/m³): 2,78 zł netto / m³
- stawka opłaty abonamentowej 2,50 zł netto / miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 13 do 24 miesięcy obowiązywania:

- cena wody (zł/m³): 2,82 zł netto / m³
- stawka opłaty abonamentowej 2,50 zł netto / miesiąc

Wysokość cen za oprowadzone ścieki od 1 do 12 miesięcy obowiązywania:

- cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków: 6,09 zł netto / m³

Wysokość cen za oprowadzone ścieki od 13 do 24 miesięcy obowiązywania:

- cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków: 6,12 zł netto / m³

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

- 1) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych GWiO są określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757) oraz w poniższej tabeli opracowanej na jego podstawie.

Lp.	Grupa	Stężenie zanieczyszczeń w ściekach	Jednostka	Wartość dopuszczalna dla oczyszczalni
1.	I	BZT ₅	mg O ₂ /l	429,1*
2.		ChZT	mg O ₂ /l	673,4*
3.	II	Zawiesina ogólna (Z _{og.})	mg/l	440,0*
4.		Azot ogólny (N _{og.})	mg N/l	76,1*
5.		Fosfor ogólny (P _{og.})	mg P/l	17,6*
6.		Azot amonowy (N-NH ₄)	mg N-NH ₄ /l	37,2*
8.		Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757)		
9.	III	Odczyn	pH	6,5 – 9,5
10.		Temperatura	(°C)	do 35

*wartości ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń.

- 2) Przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych GWiO powoduje naliczenie USŁUGOBIORCY opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, zwanej dalej opłatą, a także zamknięcia - przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli GWiO stwierdzi, że przekroczenie spowoduje zagrożenie dla życia, stanu technicznego kanalizacji lub procesów technologicznych oczyszczalni ścieków.
- 3) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości obu wskaźników z grupy I, do obliczenia stawki S_I przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie skutkuje stawką wyższą.

$$S_I = \max(S) \text{ [zł/m}^3\text{]}$$

przy czym:

$$S = \frac{S_U - S_D}{S_D} * S_T$$

S_U - stężenie ustalone podczas kontroli

S_D - stężenie dopuszczalne

S_T - stawka taryfowa za odbiór jednego m³ ścieków [zł]

- 4) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II, do obliczenia stawki S_{II} przyjmuje się sumę stawek określonych dla poszczególnych wskaźników.

$$S_{II} = \Sigma (S) \text{ [zł/m}^3\text{]}$$

przy czym:

$$S = \frac{S_U - S_D}{S_D} * S_T$$

S_U - stężenie ustalone podczas kontroli

S_D - stężenie dopuszczalne

S_T - stawka taryfowa za odbiór jednego m^3 ścieków [zł]

- 5) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości pH i temperatury, do obliczenia stawki S_{III} przyjmuje się sumę stawek określonych dla obu wskaźników.

$$S_{III} = \Sigma (S) \text{ [zł/m}^3\text{]}$$

przy czym,

- dla pH 6,0 - 6,499 lub 9,501 - 10,0 $S = 2 \times S_T$
- dla pH 5,0 - 5,999 lub 10,001 - 11,0 $S = 3 \times S_T$
- dla pH 4,0 - 4,999 lub 11,001 - 12,0 $S = 4 \times S_T$
- dla pH poniżej 4,0 lub powyżej 12,0 $S = 5 \times S_T$
- dla temp. 35,001°C - 40,0°C $S = 2 \times S_T$
- dla temp. powyżej 40,0°C $S = 3 \times S_T$

- 6) Stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych dla poszczególnych zanieczyszczeń SP stanowi sumę stawek określonych dla wszystkich trzech grup (I, II i III).

$$SP = S_I + S_{II} + S_{III} \text{ [zł/m}^3\text{]}$$

- 7) Opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP [zł] stanowi iloczyn stawki SP [zł/ m^3] oraz ilości ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym Q [m^3], ustalonej na podstawie przepływów bieżących (w przypadku posiadania odczytów stacjonarnych) lub na podstawie średnich przepływów z ostatnich sześciu miesięcy:

$$OP = SP \times Q \text{ [zł]}$$

- 8) Opłata za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP naliczana jest za okres od dnia rozpoczęcia kontroli, w wyniku której stwierdzone zostało naruszenie warunków umowy, do dnia poprzedzającego dostarczenie do GWiO wniosku o przeprowadzenie rekontroli, w wyniku której potwierdzone zostanie zaprzestanie naruszania warunków umownych. Do tak wyliczonej opłaty dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami, obowiązującymi w dacie wystawienia faktury.

- 9) Naliczanie opłaty za przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych OP oraz wystawienie faktury odbywa się na koniec każdego miesiąca.

3. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:

Podstawą rozliczania za pobraną wodę i odprowadzone ścieki są wskazania:

- Wodomierza głównego
- Wodomierza dodatkowego (podliczniki)
- Wodomierz własny

W przypadku braku zainstalowanych ww. wodomierzy podstawę zużycia wody stanowią przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

Ponadto w budynkach wielolokalowych rozlicza się wskazania wodomierza głównego i wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w każdym lokalu stanowiącym odrębnego odbiorcę. Różnicą wskazania pomiędzy wodomierzem głównym a pozostałymi wodomierzami zainstalowanymi za wodomierzem głównym jest obciążany właściciel budynku lub zarządca (wspólnota, spółdzielnia).

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie rozlicza się z odbiorcami wody na podstawie ilości pobranych m³ wody w cenie zgodnej z obowiązującym zestawieniem cen i stawek opłat.

Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana na podstawie części kosztów działu obsługi klienta bezpośrednio związanych z odczytem tj. kosztów pracy inkasentów oraz w oparciu o koszty utrzymania stanowisk pracy, materiałów oraz kosztów wysyłki. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczanie jest w zł na miesiąc na każdego Odbiorcę przyłącza do nieruchomości oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczaną w oparciu o wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku. Opłata abonamentowa obejmuje również utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych które stanowią zabezpieczenie kosztów stałych aby utrzymać system w pełnej gotowości do świadczenia usług. Ponadto, opłata abonamentowa obejmuje również koszty związane z zakupem i wymianą wodomierzy po upływie jego legalizacji.

Podstawą rozliczania za odprowadzone ścieki z odbiorcami są wskazania:

- Wodomierza głównego – w przypadku łącznego pobierania wody i odprowadzania ścieków;
- W przypadku odprowadzania ścieków – odbiorcy usługi odprowadzania ścieków, którzy nie pobierają wody (pobór z własnego ujęcia) rozliczają się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub własnego wodomierza mierzącego ilość wody z własnego ujęcia, która po zużyciu jest wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku Odbiorców pobierających wodę poprzez zainstalowany wodomierz dodatkowy (podlicznik), gdzie woda nie jest wprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej po zużyciu, w rozliczeniu

ilości odprowadzonych ścieków, wskazania wodomierza głównego stanowiącego podstawę ilości odprowadzanych ścieków są pomniejszane o wskazania wodomierza dodatkowego (podlicznika).

W przypadku braku zainstalowanych ww. wodomierzy lub urządzeń pomiarowych podstawę ilości odprowadzonych ścieków stanowią przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Ponadto w budynkach wielolokalowych rozlicza się wskazania wodomierza głównego i wodomierzy dodatkowych zainstalowanych w każdym lokalu stanowiącym odrębnego odbiorcę. Różnicą wskazania pomiędzy wodomierzem głównym a pozostałymi wodomierzami zainstalowanymi za wodomierzem głównym jest obciążany właścicielem budynku lub zarządcą (wspólnota, spółdzielnia).

4. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie dążą do dostarczania wody i odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny o jakości zgodnej z obowiązującymi normami wskazanymi w przepisach prawa. Woda dostarczana odbiorcom znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz jest regularnie badana na zlecenie jednostki przez akredytowane laboratorium. Jakość oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie jest regularnie kontrolowana zgodnie z obowiązującym prawem przez akredytowane laboratorium.

Jednostka organizacyjna dostarcza wodę i odbiera ścieki zgodnie z warunkami wskazanymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

DYREKTOR

Aleksandra Bodnar

